


國立中興大學



National Chung Hsing University

※有關 110 年 04 月 20 日(二)本校總站迴路高壓變電站無預警停電復電處理及校舍自主檢查通知※

- 一、茲因 110 年 04 月 20 日(二)晚上莫約 07 時本校校區高壓變電總站迴路無預警跳電，造成【忠明南路以北校區】各棟建築物停電，經查係為校本部總站電纜頭燒毀，本次事件造成本校教職員工生多處不便，深感抱歉。
- 二、為維本校各大樓正常運作，本處於停電時已立即與高壓設備維護廠商至校區校舍檢查釐清跳電原因及設法排除，已於約莫晚上 07 時 55 分陸續恢復電力，同時亦聯絡各棟電梯維護廠商到校檢視。
- 三、為維持本校各設備正常運作，建請本校【忠明南路以北校區】各棟建築物大樓管理委員會管理員依復電後自主檢查表評估相關設備是否正常。

國立中興大學		
總	務	處
營	繕	組

中 華 民 國 1 1 0 年 0 4 月 2 1 日

國立中興大學館舍停電復電處理標準作業自主檢查表

_____年度

自行評估單位：各系院辦、場館、宿舍		評估期間： 年 月 日~ 年 月 日	
作業類別(項目)： 館舍停電處理標準作業			
檢查重點	自行評估情形		備註
	正常	異常	
(一) 館舍管理人員是否落實通報相關人員。			
(二) 停電公告是否做好通知(各樓層電梯外)。			
(三) 檢視發電機是否啟動及油料是否足夠。			
(四) 復電後發電機是否處於停車狀態。			
(五) 復電後發電機油料是否需補充。			
(六) 復電後電梯是否正常運轉。			
(七) 復電後館舍供水系統是否正常。			
(八) 電話總機是否重新啟動。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：		複核：	
日期：		日期：	

註：

1.本表如不敷使用，請自行影印，檢核完成後敬請各管委會自行留存，以供總務處稽查。