



國立中興大學

NATIONAL
CHUNG HSING UNIVERSITY

※111年06月30日「社管二館迴路」、「獸醫總站迴路」及「育成中心迴路」復電通知※

- 一、茲因111年06月30日(三)莫約08時05分本校【社管二館迴路】、【獸醫總站迴路】及【育成中心迴路】部分大樓無預警停電，造成校區部分建築物停電，經查係經查詢台電網站係為台電內部設備故障之因造成本校多棟大樓無預警停電，造成本校教職員工生多處不便，敬請見諒。
- 二、為維本校各大樓正常運作，本處於停電時已立即與高壓設備維護廠商至校區校舍檢查釐清跳電原因及設法排除，已於約莫11時30分陸續恢復電力，同時亦聯絡各棟電梯維護廠商到校檢視。
- 三、為維持本校各設備正常運作，建請本校【社管二館迴路】、【獸醫總站迴路】及【育成中心迴路】各棟建築物大樓管理委員會管理員依復電後自主檢查表評估相關設備是否正常。

國立中興大學

總務處
營繕組

中華民國 1 1 1 年 0 6 月 3 0 日

※111年06月30日「社管二館迴路」、「獸醫總站迴路」及「育成中心迴路」無預警停電區域※-詳如附圖



國立中興大學館舍停電復電處理標準作業自主檢查表

_____年度

自行評估單位：各系院辦、場館、宿舍	評估期間： 年 月 日~ 年 月 日		
作業類別(項目)： 館舍停電處理標準作業			
檢查重點	自行評估情形		備註
	正常	異常	
(一) 館舍管理人員是否落實通報相關人員。			
(二) 停電公告是否做好通知(各樓層電梯外)。			
(三) 檢視發電機是否啟動及油料是否足夠。			
(四) 復電後發電機是否處於停車狀態。			
(五) 復電後發電機油料是否需補充。			
(六) 復電後電梯是否正常運轉。			
(七) 復電後館舍供水系統是否正常。			
(八) 電話總機是否重新啟動。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：		
日期：	日期：		

註：

1.本表如不敷使用，請自行影印，檢核完成後敬請各管委會自行留存，以供總務處稽查。