

國立中興大學停/復水自主檢查重點

本校位於臺中市南區屬公告甲區，於4月6日起，**每週二0時至週三24時**止暫停供水。

一、停水前準備：

1. 請提早規劃儲水備用，以避免集中於開始停水前1天大量儲水。
2. 請檢視大樓自來水上、下水池是否蓄滿。
3. 檢視抽水馬達、持壓閥等設備是否正常。
4. 高耗水作業(例如：洗衣服、洗車、清潔地板等) 排程避開停水期間。



二、停水期間：

1. 巡視抽水馬達及用水管路，關閉非必要之用水設備。
2. 檢視自來水用水設備(例如：飲水機、實驗室設備等)供水是否正常及是否有空燒之情形。
3. 停水期間會議室不提供茶水，業務單位視需要自行準備瓶裝水。
4. 各大樓如需緊急用水，請自備儲水設備接洽營

繕組取用地下水。(聯絡窗口：蘇子晏，電話：校內分機 276 轉 16)

三、復水後檢查：

1. 先確認直接進水的設備如：飲水機、水龍頭(自來水)是否有水。
2. 若無水源，請將抽水馬達「排氣閥打開排氣」避免空氣阻塞無法進水，靜待一會後旋緊排氣閥，並再次確認是否有水。(仍無水請聯繫水電廠商查修)



3. 管線末端之大樓如因水壓較低致延遲供水，如超過半天仍無供水，請電洽營繕組派員查修。

參考資料：

1. 台水公司抗旱專區/抗旱整備資訊



2. 抽水馬達空氣阻塞排除影片

