



※106年12月05日(二)資訊大樓、化學大樓、水保二館及精密所高壓電纜續接施工停電通知※

一、茲因106年12月04日(一)下午3時國光路網球場地質鑽探無預期鑽到穿越球場不明地下電纜，造成11.4KV電纜受損，目前已緊急恢復部分大樓用電，惟因【資訊大樓】、【化學大樓】、【水保二館】及【精密所】迴路受損，須緊急以就地續接方式恢復供電，於今日(12/5)進行【高壓電纜迴路就地續接】施作，停電時間：自106年12月05日(二)上午08時0分起至17時0分止。

二、停電範圍及時間：資訊大樓、化學大樓、水保二館及精密所(詳如附圖)

三、停電期間各項用電設備將關閉電源，以防復電後無人在場，影響用電安全，如工程提早完成，則提前供電，以利用電，惟倘工作發生特殊因素，亦可能延緩送電。

停電致不便之處，敬請諒察。

四、請轉知所屬單位及人員知照。 營繕組 啟

