

## 七、各大樓水塔儲滿預估可供水天數

理學大樓	8.8天	雲平樓	5.3天
舊遺傳中心	無自來水塔	防檢大樓	5.2天
機械館	3.1天	國農大樓	4天
化學大樓	4.8天	食品工廠	7.2天
資料大樓	40.4天	作物大樓	0.12天
水保館	無自來水塔	興創基地	11.4天
食安大樓	2.5天	惠蓀堂	6.1天
行政大樓	1.6天	電機大樓	1.7天
農環大樓	3.1天	圓廳	無自來水塔
人文大樓	21天	理工大樓	0.5天
語言中心	15天	生科大樓	2.7天
綜合大樓(含空大)	15天	化材大樓	2.1天
社管大樓	5天	應科大樓	4.6天

## 七、各大樓水塔儲滿預估可供水天數

森林館	65.6天	應經一館	7.3天
蛋白體中心	255天	混凝土中心	4.2天
獸醫教學醫院	0.67天	育成中心	5.3天
動科大樓	2.3天	食科大樓	8.75天
動物診斷中心	14天	動科系動物舍	0.5天
獸醫大樓	3.6天	穎盧	0.5天
體育館	1.2天	男生宿舍	2.2天
游泳池	無自來水塔	女生宿舍	0.75天
動物醫學研究中心	3.3天	<p>紅字：自來水塔可支應天數不足2天。</p> <p>藍字：無自來水塔，由一號水塔透過自來水管線直接供水。</p>	
圖書館	4.3天		
機械二館	2.7天		
生機大樓	42天		
土環大樓	8.2天		