



※有關本校 107 年 9 月 25 日(二)女生宿舍區域(含教職員宿舍)

無預警停電 1 案說明如下：

- 一、有關 107 年 9 月 25 日(二)下午莫約於 9 時 20 時本校校區女生宿舍區域(女生宿舍、教職員宿舍)係因過電流保護電驛動作，高壓盤復閉器閉鎖無自動復閉功能。另送電前需反覆檢查女宿各變電站線路及設備並測試絕緣電阻，且經數次測試送電，以免對台電饋線設備造成電力衝擊並產生更大範圍之故障，故修復時間較久。本次事件造成本校教職員工生多處不便，深感抱歉。
- 二、為維護本校校區各大樓電力設施，建請各大樓管理委員會進行貴管大樓相關電力設施檢查。
- 三、為避免類似情事及維護本校校區高壓用電安全，例行性分區排定停電歲修，實為萬不得已之策，敦請諒察。倘屬計畫性停電，將循例事前預先公告於本校網站及 e-mail 通知。

國立中興大學

總務處
營繕組